



Interface tactile
Thema H-Condens
Gamme M-Condens



Saunier Duval
Toujours à vos côtés



Mémo Interface

Guide d'utilisation de l'interface
Thema H-Condens, Thema M-Condens
et IsoTwin M-Condens

Gamme de chaudières gaz à condensation

L'interface idéale pour les installateurs, SAV et clients

- **Touches tactiles**

L'interface intègre des touches tactiles pour une utilisation simple.

- **Écran LED lumineux**

Une interface conçue pour des installations faciles, que ce soit dans une cuisine ou dans une pièce peu éclairée.

- **Affichage des estimations de consommations**

L'interface intègre la lecture des estimations de consommations de gaz et d'électricité en chauffage et en eau chaude sanitaire.

Touches fonctionnelles



Marche / Arrêt

Reset en appuyant 3 secondes



Réglage de la température de chauffage

ON / OFF en appuyant 3 secondes



Réglage de la température de l'eau chaude

ON / OFF en appuyant 3 secondes



Programmation horaire (inactive si régulateur eBus connecté)

ON / OFF en appuyant 3 secondes



Régler + ou aller vers le haut



Régler - ou aller vers le bas



Retour



Menu / retourner au menu



Valider / sélectionner

Information : le mode (chauffage ou ECS) sélectionné sur l'interface est affiché en blanc. Par exemple, sur le visuel de la chaudière ci-dessus, le mode chauffage est sélectionné avec une consigne de départ de 45 °C.









Exemple de l'écran ThemaPlus H-Condens

Barre d'état




La barre d'état permet d'afficher le fonctionnement actuel de la chaudière. Par exemple, si le signe chauffage clignote, alors une demande chauffage est en cours.


-  Mode chauffage : visible si actif
Signe clignotant = demande chauffage en cours
-  Mode ECS : visible si actif
Signe clignotant = demande ECS en cours
-  Programmation horaire : visible si active
Cette fonction est automatiquement déportée si un régulateur eBus est connecté
-  Une erreur est détectée
-  Le brûleur est en fonctionnement
-  Mode "eco" : visible si actif
Lorsque le mode "eco" est visible, le préchauffage de l'échangeur est désactivé









Barre de navigation



La barre de navigation permet d'accéder à tous les paramètres et informations nécessaires pour l'installation, la mise en service ou l'utilisation.

Pour accéder au menu, il suffit d'appuyer sur le bouton "menu" 

Pour passer d'une icône à une autre, il faut également appuyer sur "menu" 

-  Affichage de la pression
-  Affichage du numéro du S.A.V
Si renseigné dans les paramètres installateurs
-  Verrouillage de l'interface et retour à l'affichage de base
Pour déverrouiller l'interface, il suffit de rester appuyé 3 secondes sur "menu" 
-  Mode ramonage
3 réglages disponibles : puissance minimale, maximale ou ajustable
-  Accès au menu technicien (96) ou affichage des consommations (00)
-  Activer ou désactiver le mode "eco"
Lorsque le mode "eco" est activé, le préchauffage de l'échangeur est désactivé
-  Réglage de l'heure


Foire aux questions


Comment accéder aux paramètres professionnels ?

Il suffit d'accéder à l'icône  en cliquant sur "menu" 

Ensuite, il faut entrer le code installateur "96" ou le code SAV.

Vous accédez au menu technicien qui se compose de plusieurs éléments.



Pour passer d'un élément à un autre, cliquez sur "menu" 

d : accès aux codes diagnostics
(d.xxx)

F : accès aux 10 derniers codes défauts
(F.xxx)


S : accès au statut de la chaudière
(S.xxx)



n : accès aux codes de maintenance
("I", "L" et "N")

P : accès aux programmes de tests
(P.xxx)

C : accès au réglage du numéro SAV


Comment régler le départ chauffage à 60 °C ?



1. Appuyez sur le bouton 
La consigne actuelle de départ
chauffage apparaît (50 °C).



2. Appuyez sur le bouton 
jusqu'à atteindre 60 °C et valider avec 



Comment régler le départ eau chaude à 45 °C ?


1. Appuyez sur le bouton 
La consigne actuelle de départ
eau chaude apparaît (55 °C).

2. Appuyez sur sur le bouton 
jusqu'à atteindre 45 °C et valider avec 



Pourquoi l'interface ne s'allume pas ?

1. Vérifiez que la chaudière est bien branchée au réseau électrique et que le bouton ON/OFF sous la chaudière est bien enclenché.

2. Appuyez sur le bouton 

Pour plus d'informations, merci de vous rapprocher de votre contact régional



Ligne technique Professionnels

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

Tél. : **0 820 200 820** Service 0,15 € / appel
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30



PAPIER À
RECYCLER

www.saunierduval.fr

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
SAS au capital de 19 800 000 €
RCS Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32